



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление НДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области
(наименование территориального органа МЧС России)

650040, г. Кемерово, пр. Ленина, дом 55А, тел. 77-12-41, 45-12-16; E-Mail: gpn@keme.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ленинска-Кузнецкого
(наименование органа государственного пожарного надзора)

652507, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 126А, тел. 7-22-95, 7-35-09; E-Mail: ogpn_5@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Ленинск-Кузнецкий
(место составления акта)

“ 19 ” июня 20 17 г.
(дата составления акта)
12 час. 55 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 67

По адресу/адресам: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Мусохранова, 2а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г. Ленинска-Кузнецкого по пожарному надзору Ащеулова Алексея Федоровича № 67 от 08.06.2017 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена: плановая проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Муниципального бюджетного учреждения «Стадион Шахтер»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки

“ 19 ” июня 20 17 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 55 мин. Продолжительность 2 ч. 50 мин

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДПР г. Ленинска-Кузнецкого ГУ МЧС России по Кемеровской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Фонова Надежда Васильевна – директор МБУ «Стадион Шахтер» 09.06.2017 г. 10 час. 45 мин

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Заместитель главного государственного инспектора г. Ленинска-Кузнецкого по пожарному надзору Моисеева Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заместитель директора МБУ «Стадион Шахтер» Козлова Наталья Дмитриевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1	Отсутствует эвакуационное освещение в проходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий, где работают или постоянно пребывают одновременно более 50 чел	ст.4, 5, 6 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях ПБ» п.4.3 СП 31-110-2003	МБУ «Стадион Шахтер»
2	Не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа помещение кладовых горючих материалов и материалов в упаковке (на 1-ом этаже). Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	ч.1 ст. 88, табл. 23, ст.4 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях ПБ» п.5.6.4 СП 4.13130.2013	МБУ «Стадион Шахтер»
3	Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации в следующих помещениях: - архив (2 этаж); - складское помещение в подвале;	ст.4, 5,6,52,53, 54, 83,84 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»; п. 1.1, 1.2 СП 5.13130.2009 п.4, п.9 т.1; НПБ 110-03	МБУ «Стадион Шахтер»
4	Отсутствуют люк с пределом огнестойкости не менее EI 30 в чердачное помещение.	ст. 4, 5, 6, 37, табл. 24, ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ»	МБУ «Стадион Шахтер»
5	Не очищено пространство под трибунами от горючих предметов, горючего мусора и высохшей травы.	ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» п. 2.1.15 ППБ 0-148-87	МБУ «Стадион Шахтер»
6	Не выполнено огнезащитное покрытие потолка – гараж. Не обработаны огнезащитным составом сгораемые конструкции чердачного помещения гаража. (Здания 3-й степени огнестойкости для перекрытий допускается использование деревянных конструкций, защищенных штукатуркой или трудногорючими листовыми, а также плитными материалами. К элементам покрытий не предъявляются требования по пределам огнестойкости и пределам распространения огня, при этом элементы чердачного покрытия из древесины подвергаются огнезащитной обработке).	ст. 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» п. 21 Правила противопожарного режима в РФ приложение №2 СНиП 2.01.02-85	МБУ «Стадион Шахтер»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 67/1/39 от 19.06.17г; протокол об административном правонарушении на должностное лицо от 19.06.17г по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель главного государственного инспектора
г. Ленинска- Кузнецкого по пожарному надзору

Моисеева Елена Владимировна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 19 " 06 2017 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБУ «Стадион Шахтер» Фонова Надежда Васильевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 30 " 06 20 17 г.

Фонова Надежда Васильевна
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)